

**Indicatorii tehnico-economici ai societății pentru anii 2018-2020**

Nr.	Indicatorul	Unitate măsură	Efectiv			Devieri %	
			2018	2019	2020	2020/2018	2020/2019
1.	Lungimea liniilor electrice, total	km	22468,91	21876,7	21568,92	95,99%	98,59%
	6 -10 kV		7833,564	7303,6	7269,4	92,80%	99,53%
	0,4 kV		14635,14	14572,17	14299,5	97,71%	98,13%
2.	Numărul transformatoarelor în exploatare la sfârșitul perioadei	unit	5615	5622	5653	100,68%	100,55%
3.	Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare	MVA	977,2	978,5	977,7	100,05%	99,92%
4	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate la rețelele electrice de distribuție, total	unit	491227	490885	490801	99,91%	99,98%
	consumatori casnici		460481	460857	460699	100,05%	99,97%
	consumatori noncasnici		30746	30028	30102	97,91%	100,25%
5	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate la rețelele electrice de distribuție pe parcursul perioadei de referință	unit	2686	2911	2488	92,63%	85,47%
	0,4 kV		2591	2734	2388	92,17%	87,34%
	10 kV		95	177	100	105,26%	56,50%
6	Numărul instalațiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate la rețelele electrice de distribuție pe parcursul perioadei de referință	unit	13485	11452	9081	67,34%	79,30%
	0,4 kV		13445	11419	9059	67,38%	79,33%
	10 kV		40	33	22	55,00%	66,67%
7	Cantitatea totală de energie electrică intrată în rețelele electrice de distribuție	mln. kWh	959,008	961,757	963,346	100,45%	100,17%
8	Consumul tehnologic și pierderile de energie electrică în rețelele de distribuție, total	mln. kWh	85,025	76,419	74,306	87,39%	97,23%
		%	8,87	7,95	7,71	86,92%	96,98%
9	Cantitatea de energie electrică distribuită, total	mln. kWh	873,983	885,338	889,04	101,72%	100,42%
	110-35 kV	mln. kWh	-	-	-	-	-
	6-10 kV	mln. kWh	159,107	157,426	159,526	100,26%	101,33%
	0,4 kV	mln. kWh	714,876	727,912	729,5124	102,05%	100,22%
10	SAIDI - indicele timpului mediu de intrerupere	minute	191,22	143,67	84,23	44,05%	58,63%
11	SAIFI, frecvența medie a intreruperilor	intreruperi	2,52	2,33	1,65	65,48%	70,82%
12	CAIDI, durata medie a unei intreruperi pentru consumatorul final	minute	76	62	51	67,11%	82,26%